



Um die notwendige Firmware auf die Geräte via Sunny Portal aufspielen können, braucht es folgende Daten:

- **Seriennummer STP-SE (Diese findet man auf der Startseite des Webservers des STP-SE in der linken unteren Ecke.)**



- Anlagenkennung und Name Sunny Portal (Diese findet man im Sunny Portal unter Anlageneigenschaften)



Anlagendaten

Die Anlagendaten sind allgemeine Angaben rund um die PV-Anlage. Einige der Angaben werden auf der Seite "Anlagensteckbrief" an

Name:	[REDACTED]
Anlagenkennung:	52e10730-[REDACTED]-4d84-[REDACTED]0f76986d8ea
Inbetriebnahme:	26.06.2014

Diese drei Informationen muss der Installateur dann per Email an Manuel.Maerz@sma.de senden. Im Hintergrund wird per Remoteupdate aus dem Sunny Portal, die neueste Firmware, auf das gemeldete Gerät aufgespielt. Das Update sollte ca. 24-48h, nachdem es per E-Mail angefordert wurde, auf dem jeweiligen Gerät installiert sein.

Anschließend kann das Gerät gemäß Herstellerparametrieranleitung eingestellt werden:

<https://files.sma.de/assets/280245.pdf>